

UIR/Marokko/Abwasser/Gesetz/Einleitengrenzwerte häusliche Abwässer IE Nr. 1607-06

Bezeichnung	<p>Arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre de l'aménagement du territoire, de l'eau et de l'environnement et du ministre de l'industrie, du commerce et de la mise à niveau de l'économie n° 1607-06 du 29 jourmada II 1427 (25 juillet 2006) portant fixation des valeurs limites spécifiques de rejet domestique.</p> <p>Gemeinsamer Erlass Nr. 1607-06 vom 25.07.2006 über Einleitengrenzwerte für häusliche Abwässer</p>																						
Bereich/Branche	<p>Abwasser Abwasserbehandlung, Kläranlagen</p>																						
Inhalt	<p>Die Verordnung regelt die Einleitebedingungen häuslicher Abwässer in Städten und sieht eine gestaffelte Übergangsregelung vor. Die nachfolgenden Einleitengrenzwerte gelten nach einer Übergangsfrist von 7 bzw. 11 Jahren (ab Zeitpunkt der Veröffentlichung = 17.8.2006).</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2">Spezifische Einleitengrenzwerte für häusliche Abwässer in urbanen Gebieten (nach einer Übergangsfrist von 11 Jahren)</th> <th colspan="2">Spezifische Einleitengrenzwerte für häusliche Abwässer in urbanen Gebieten (nach einer Übergangsfrist von 7 Jahren)</th> </tr> <tr> <th>Parameter</th> <th>spezifische Grenzwerte</th> <th>Parameter</th> <th>spezifische Grenzwerte</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>BSB5 mg O2/l</td> <td>120</td> <td>BSB5 mg O2/l</td> <td>300</td> </tr> <tr> <td>CSB5 mg O2/l</td> <td>250</td> <td>CSB5 mg O2/l</td> <td>600</td> </tr> <tr> <td>Schwebstoffe mg/l</td> <td>150</td> <td>Schwebstoffe mg/l</td> <td>250</td> </tr> </tbody> </table>			Spezifische Einleitengrenzwerte für häusliche Abwässer in urbanen Gebieten (nach einer Übergangsfrist von 11 Jahren)		Spezifische Einleitengrenzwerte für häusliche Abwässer in urbanen Gebieten (nach einer Übergangsfrist von 7 Jahren)		Parameter	spezifische Grenzwerte	Parameter	spezifische Grenzwerte	BSB5 mg O2/l	120	BSB5 mg O2/l	300	CSB5 mg O2/l	250	CSB5 mg O2/l	600	Schwebstoffe mg/l	150	Schwebstoffe mg/l	250
Spezifische Einleitengrenzwerte für häusliche Abwässer in urbanen Gebieten (nach einer Übergangsfrist von 11 Jahren)		Spezifische Einleitengrenzwerte für häusliche Abwässer in urbanen Gebieten (nach einer Übergangsfrist von 7 Jahren)																					
Parameter	spezifische Grenzwerte	Parameter	spezifische Grenzwerte																				
BSB5 mg O2/l	120	BSB5 mg O2/l	300																				
CSB5 mg O2/l	250	CSB5 mg O2/l	600																				
Schwebstoffe mg/l	150	Schwebstoffe mg/l	250																				
Marktchancen	<p>Ergeben sich für Hersteller von Kläranlagen, Abwasserbehandlungssystemen, Pumpen und Rohrleitungen.</p>																						
Bewertung	<p>Marktchancen ergeben sich insbesondere durch Maßnahmen, zur Einhaltung der Einleitengrenzwerte zu treffen sind.</p>																						
Dokument	Rechtsform	<input type="checkbox"/> Gesetz (loi, dahir) <input type="checkbox"/> Verordnung (décret) <input checked="" type="checkbox"/> Verwaltungsvorschrift (arrêté ministériel) <input type="checkbox"/> Technische Norm/Richtlinie																					
	Verfahrenstand	<input type="checkbox"/> Vorphase/Entwurf <input type="checkbox"/> Beratungsphase <input checked="" type="checkbox"/> In Kraft																					
	Text	<p>Arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre de l'aménagement du territoire, de l'eau et de l'environnement et du ministre de l'industrie, du commerce et de la mise à niveau de l'économie n° 1607-06 du 29 jourmada II 1427 (25 juillet 2006) portant fixation des valeurs limites spécifiques de rejet domestique. (S. 1132)</p>																					
Weitere Information	<p>Präsentation der ONEP (Oktober 2008, pdf) Studie zur Wassersituation in Marokko, (Februar 2007, pdf)</p>																						



Ansprechpartner	
Organisation	Secrétariat d'Etat Chargé de l'Eau et de l'Environnement
Kontaktperson	
Funktion/Abteilung	Secrétariat Général du Département de l'Environnement
Adresse	N°9, Avenue Al Araar, 420/1 Secteur 16, Hay Riad, Rabat
Tel.	+212 (0) 37 57 05 76
Fax	+212 (0) 37 57 76 97
Email	sg@environnement.gov.ma
Website	http://www.minenv.gov.ma